

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

04350

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 17 » июня 2011 г.

(дата вынесения)

г. Дербент

(место составления)

ВЫДАНО: главному инженеру ООО "Централстрой"

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

Абулмашу С.О. г. Дербентского Ошп, ул. С. Ставского,

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится мероприятие по контролю)

дом, 26-а.

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 02.7942 от 17.06.2011 по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Дербент, ул. Кобякова, дом 12.

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного документа	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	п. 4.1.3.	Устранить течь в вертикальной трубе проходящей по коридору.	16.07.2012
	п. 4.4	Зарядить трубы, устранить выбросы и скалы в коллекторных помещениях.	16.07.2012
	п. 3.2.8, 3.2.9	Провести ремонт подвездов № 1 и № 3	16.07.2012
	п. 3.3.5.	Устранить дверь люка выходя на чердак.	16.07.2012
	п. 4.8.2	Окрасить подвездные двери	16.07.2012

