

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

06642

## ПРЕДПИСАНИЕ № \_\_\_\_\_

### об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 09 » 03 2021 г.

(дата вынесения)

г. Каспийск

(место составления)

ВЫДАНО:

ООО УО „ЖЭК-5“ г. Каспийск, ул. Советская, д. 22  
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026215 от 09.03.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 6  
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1	п. 15 приложение 1 пост Правительства РФ от 06.05.2012 г. № 354	Обеспечить нормативной температурой воздуха кв. 82, д. 6, по ул. Байрамова г. Каспийск	22.03.2021 г.
2	п. 5.2.1 ПНТЭ ЖФ ул. в пост Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам, равномерной прогрев всех нагревательных приборов	22.03.2021 г.
3	п. 5.2.2.4 ПНТЭ ЖФ ул. в пост Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.	Установить на границе эксплуатационной ответственности МКД № 6, по ул. Байрамова, г. Каспийск контрольно-измерительные приборы	22.03.2021 г.
	Приказ	10.03.2021	
	А. Саидов	М. Д. Саидов	

