

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № [ ] 08208**

**об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю**

«23» 08 2021 г.  
(дата вынесения)

г. Махачкала  
(место составления)

**ВЫДАНО:** ООО "УК №18" г. Махачкала, ул. Ч. Караванова  
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 024983 от 23.08.21 по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Махачкала, ул. Умарова, д. 7.  
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	п. 3.2 ПчНТЭРСФ Пос. Гострех РР №170 от 27.09.2003	Провести ревизию помещений в коридорах № 1, 2, 3.	30.08.2021
	п. 5.6 ПчНТЭРСФ Пос. Гострех РР №170 от 27.09.2003	В коридорах № 1, 2, 3 электропровод, и телекоммуникации (кабели) провести по коробам. Восстановить пометки на кабелях, закрыть пометки эл. щитов на замки.	

