

Приложение 7

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08484**

**об устранении нарушений законодательства, выявленных  
при проведении мероприятий по контролю**

«21» апреля 2021 г.  
*(дата вынесения)*

г. Каспийск  
*(место составления)*

**ВЫДАНО:** ООО «УК «Ар-Даг-Сервис» г. Каспийск

*(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и*

Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д. 20 «б»

*(место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)*

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № № 28371 от «21» апреля 2021 г.

по результатам лицензионного контроля, выявленных:

Республика Дагестан, г. Каспийск, пр-кт Акулиничева д. 5 «а»  
*(наименование и адрес объекта)*

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	<i>В ходе обследования 21.04.2021 г. д. 5 «а» по пр-кту. Акулиничева г. Каспийск установлено:</i>	-	-
1.	<i>Давление в системе газоснабжения составляет 0,0 кгс/ см<sup>2</sup> т.е. отсутствует.</i>	<i>Принять меры по заключению договора на поставку газа с поставщиком в дом № 5 «а» по пр-кту Акулиничева г. Каспийск.</i>	16.05.2021 г.
2.	<i>Подвальное помещение затоплено сточными и канализационными водами, захламлено строительным и бытовым мусором. п. 3.4.1. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.</i>	<i>Очистить подвальное помещение от бытового и строительного мусора, осушить подвальное помещение.</i>	16.05.2021 г.
3.	<i>Электрический кабель в подвальном помещении 3-го подъезда не закреплен надлежащим образом (имеет провисы). п. 5.6.6. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.</i>	<i>Проложить надлежащим образом электрический кабель в подвальном помещении 3-го подъезда дома № 5 «а» по пр-кту Акулиничева г. Каспийск.</i>	16.05.2021 г.
4.	<i>Вход в подвальное помещение засыпан бытовым мусором. п. 3.4.1. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.</i>	<i>Очистить вход в подвальное помещение от бытового мусора.</i>	16.05.2021 г.


разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

*(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия*

*либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)*

Должностное лицо,  
выдавшее предписание

  
*(подпись)*

Абдурашидов А. М.  
*(фамилия и инициалы)*

М.П.

*Вх № 41 от 21.04.2021 г. от Шехабуддинова Т.М. Шех*