

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №021683**

«12» марта 2021 г.

РД, г. Махачкала  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта инспекционной проверки №026853 от 12 марта 2021 г.  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д.1 «в»

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: Кол-во секций: Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом. территории \_\_\_\_\_

**ВЫДАНО:** ОАО «Махачкалаводоканал», ИНН 0560037035  
(Официальное наименование юридического должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	Во дворе многоквартирного дома пр.И.Шамиля, д.1 «в» имеется течь магистральной трубы холодного водоснабжения, которая затапливает подвал указанного МКД.	Устранить течь магистральной трубы холодного водоснабжения во дворе МКД пр.И.Шамиля, д.1 «в»	25.03.2021г

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** начальник отдела ГЖИ РД Абдулаев Р.Д.  
(Ф.И.О., подпись)



**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

представителю юридического лица \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ**

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ)

№ 03/100 21