

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №023483

«17» декабря 2021 г.

РД, г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта инспекционной проверки №031251 от 17 декабря 2021 г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 59 «Г»**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки:

Кол-во этажей:

Материал стен:

площадь (кв.м): общая дома:

подвала:

кровли:

придом.территории

ВЫДАНО:**ТСЖ «Петра 1 - 59» г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 59**

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	установлено, управляющей организации ТСЖ «Петра 1- 59» на проверку не представлен договор на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутримдомового газового оборудования (ВДГО) в газифицированных многоквартирных домах заключенный со специализированной организацией. Нарушены п. 5.5.6 Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", п.17, п. 37 Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410, п.1 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491.	Представить договор на ВДГО заключенный со специализированной организацией», с приложением, в котором указаны все газифицированные объекты (МКД) находящиеся под управлением ТСЖ «Петра 1 – 59 » г. Махачкала.	30.12.2021г.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: гл. спец. инспектор ГЖИ РД Исагаджиев М.Х

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 17 " 12 20 21 г

представителю юридического лица

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)