

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022009

« 21 » января 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026126 от «21» января 2021г.
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г.Каспийск, ул. Ленина, д. 33, кв. 139

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1990г.

Кол-во этажей: 9 Кол-во секций: 6 Материал стен: Крупнопанельный

Площадь (кв.м): общая дома: 13174,7 подвала: кровли: придомовая территория

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ «Дар» г. Каспийск


ВЫДАНО:

ТСЖ «Дар»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	п. 5.2.1 постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г.	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам в квартирах № 59 и № 65 многоквартирного дома № 33 по ул. Ленина, г. Каспийск	29.01.2021г.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:



Юсупов Г.М.

(Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Медведев А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 21 " января 2021 г

представителю юридического лица

Медведев А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

физическому лицу

(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)