

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022922

« 29 » 07 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки №029137 от 29.07.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11, №5 кв. 13.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводоканал» г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 29.07.2021г. установлено, что давление в водоснаб- системе на вводе в жилого дом №11 «б» по ул. Богатырева, г. Махачкала в МКД составило P=2,0 кг/см ² по ул. на 5-ти этажной МКД Богатырева, д.11 «б» в ванной водородора, в ванной кв.13 составило P=0,0 кг/см ² что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную водоснабжения в МКД Богатырева, г. Махачкала	09.08.21
		30 5302 07 21	

