

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022940

«08» 09 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 029808 от 07.09.2021 г.

ПО АДРЕСУ: ул. А. Исмаилова, д. 62, д. 2 г. Махачкала РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ "Прогресс - 2" г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАД "Махачкалаводоканал" г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проведенной 07.09.2021 г. проверки установлено, что при замере давления холодного водоснабжения в точке водоразбора (в ванной) в. 10 составило $P = 0 \text{ кг/см}^2$, при замере давления на вводе в дом №62, д. 2 по ул. А. Исмаилова г. Махачкала составило $P = 1,2 \text{ кг/см}^2$ не соответствует нормативному уровню	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №62, д. 2 по ул. А. Исмаилова г. Махачкала	14.09.2021
		09 08 21	

