

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022353**«04» марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 88.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акт скрытых работ по грунтовочным работам после штукатурки и шпатлевки– до 26.03.2021г.
2. акты скрытых работ на очистку стен машинного отделения– до 26.03.2021г.

Принять меры по:

1. функционированию лифта – нарушение п. 5.10.2 ПИНТЭЖФ– до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. установке замка на входную дверь в лифтовое помещение – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. установке диэлектрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. установке защитных каркасов на направляющих стрелах мотора лифта – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
6. установке бортиков в местах перехода тросов лифта через плиту перекрытия в машинном отделении– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
7. соединению мотора лифта и ограничителя скорости к контуру заземления– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
8. закреплению обрамлений дверей лифтовых шахт надлежащим образом– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
9. вывозу остатков строительного инвентаря– нарушение ПСД– до 26.03.2021г.



Предписание выдал: _____

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**

Д



(подпись)

Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие: _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено: "___" "___" 20__ г. _____
(подпись)

представителю юридического лица _____
(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).