

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022374

« 04 » марта 2021г

г. Махачкала

Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Каспийск, ул. Ильяшенко, д. 5.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. установке бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта – нарушение п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016 – до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. вывозу остатков строительного мусора и материала – нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
4. заземлению лифтового оборудования в машинном отделении– нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
5. плотному закрыванию двери лифтовой шахты на 4 этаже 1-го подъезда– нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
6. устранению неровностей на первых этажах 2-го и 3-го подъездов между порогами кабины и этажными площадками– нарушение п. 2.4 приложения №1 к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» №011/2011-нарушение ПСД– до 26.03.2021г

Предписание выдал:

Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД


(подпись)



Джирханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дагестанский фонд капитального ремонта
г. Махачкала
15.03.2021

