

ПРЕДПИСАНИЕ № 07932

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 25 » марта 20 21 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: МУП «ЖЭУ №3» г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, № 113

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026939 от 25.03.2021 г.

по результатам лицензионного контроля, выявленных:

РД, г. Махачкала, ул. Батырая, МКД № 132-а

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1	п. 10 «ПСОИ в МКД», утвержденных постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 и п.п. 4.6, 4.6.3 «ПинТЭЖФ», утвержденные постановлением Госстроя России 27.09.2003 г. №170	Очистить чердачное помещение МКД от строительного и бытового мусора.	12.04.2021 г.
2	п. 10 «ПСОИ в МКД», утвержденных постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 и п.п. 4.6, 4.6.3 «ПинТЭЖФ», утвержденные постановлением Госстроя России 27.09.2003 г. №170	Установить жалюзийные решетки в слуховые окна чердачного помещения МКД.	12.04.2021 г.
3	п. 10 «ПСОИ в МКД», утвержденных постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 и п.п. 4.6, 4.6.3 «ПинТЭЖФ», утвержденные постановлением Госстроя России 27.09.2003 г. №170	Установить отсутствующий элемент конькового перекрытия кровли МКД.	12.04.2021 г.
4	п. 10 «ПСОИ в МКД», утвержденных постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 и п.п. 4.6, 4.6.3 «ПинТЭЖФ», утвержденные постановлением Госстроя России 27.09.2003 г. №170	Закрепить элемент кровли надлежащим образом.	12.04.2021 г.
	п. 10 «ПСОИ в МКД», утвержденных постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 и п.п. 4.6 «ПинТЭЖФ», утвержденные постановлением Госстроя России 27.09.2003 г. №170	Установить замок на двери входа в чердачное помещение МКД.	12.04.2021 г.

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.


Уполномоченный представитель МУП «ЖЭУ №3» г. Махачкала по доверенности № 10 от 25.03.2021 г.

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись, подтверждающая его полномочия, представителя юридического лица, сведения о документе,

Абдулаев А.Х. 25 марта 2021 года

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Гасанбеков Ф.Р.
(фамилия и инициалы)

М.П.