



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021536

« 16 » 02 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт. пров. № 026784 от 15.02.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. А. Исмаилова, д. 62, "Д", кв. 28

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО ЧО, ЮСЗУ-14 г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАО "Махачкалаводоканал" г. Махачкала
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	<p>В ходе проверки предписания № 021254 от 05.02.2021г. установлено, что оно не исполнено, а именно параметры холодного водоснабжения на вводе в дом № 62, "Д" ул. А. Исмаилова г. Махачкала составило $P = 0,13 \text{ MPa}$ ($1,3 \text{ кг/см}^2$), что не соответствует нормативному уровню.</p> <p>Нарушены требования п.1, и п.3 Приложение №1 и п.31, "Правила Предоставления коммунальных</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в доме № 62, "Д" по адресу: ул. А. Исмаилова г. Махачкала</p>	25.02.21г.

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354</p> <p>При замере параметров х/водоснабжения в точке водоразбора (в ванной) в квартире №29 по ул. А. Цемашова, д.62, "д" составило P=0MPa (0 кг/см²) что не соответствует нормативным требованиям, Замеры производились манометром КИТ МПЗ-УФ ЭКО №013844</p>		



ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

Сухомудов Владимир Сергеевич
(Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

" ____ " _____ 20 ____ г

представителю юридического лица

(Ф.И.О., подпись)

физическому лицу

(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)