

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 - 08676об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю«28» июля 2021 г.
(дата вынесения)г. Каспийск
(место составления)

ВЫДАНО:

ООО ЧО «Мялахей» г. Каспийск

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
акте проверки № 028213 от 28.07.2021
по результатам лицензионного контроля, выявленных:г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 18
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	4.7.2. постановления Госстроя РФ от 27.09.03г. № 170	Устранить по примеру дверного проема неплотности в проезде дома № 18	27.08.2021
2.	3.2.11 постановления Госстроя РФ от 27.09.03г. № 170	Установить на входную дверь в проезд дома № 18 самозакрывающее устройство	27.08.2021
3.	3.2.4. постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, п. 4.7.1. постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170	Произвести огнестойку светопрозрачных элементов окна в проезде дома № 18 и установить петли на форточку.	27.08.2021

