

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022215

« 19 » 01 2021 г. г. Южно-Сухокумск

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 018668 от 19.01.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Южно-Сухокумск, ул. Коммуниста, д. 1

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1981
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 4 Материал стен: кирпич
 Площадь (кв.м): общая дома: 2651 кв.м подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО "Гарант"
 МУП "Магистраль" г. Южно-Сухокумск.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	МУП "Магистраль" осуществляет по адресу г. Южно-Сухокумск, ул. Коммуниста, д. 1, температура теплоносителя при вводе в дом (подачи и обратки) не соответствует нормативному уровню предусмотренному коммунальными тарифами потребителя. Нарушено Постановление Госстроя РФ от 27.03.2003г. п. 5 (Приложение 1)	на адрес г. Южно-Сухокумск, ул. Коммуниста, д. 1. провести проверку температуры теплоносителя в системе отопления при вводе в дом.	03.02.2021г.

МУП "МАГИСТРАЛЬ"
 ВХОД № 09
 19 01 2021 г.

