

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022117**

«04» 03 2021 г.

**г. Каспийск**

(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта проверки № 026303 от 04.03.2021 г.  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)**ПО АДРЕСУ:** г. Каспийск, ул.Алферова, д. 10**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом. территории \_\_\_\_\_

**ПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ****ВЫДАНО:** ООО "Каспий Тепло Сервис"  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки установлено, что в многоквартирном доме, д.10 по ул. Алферова, г. Каспийск на границе эксплуатационной ответственности отсутствуют контрольно-измерительные приборы для измерения параметров теплоносителя.	Установить на границе эксплуатационной ответственности многоквартирного дома д.10 по ул. Алферова, г. Каспийск контрольно-измерительные приборы для измерения параметров теплоносителя.	15.03.2021г.

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** инспектор ГЖИ РД Абдурахманов М.М.  
(Ф.И.О.,подпись)**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021г.представителю юридического лица \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)физическому лицу \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ** \_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

Каспий Тепло Сервис  
 ул. Алферова, д. 10, г. Каспийск  
 Республика Дагестан, 368000

*Магомедов Е.А.*  
 10.03.2021