

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022359**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Буйнакск, ул. Шамхалова, д. 1**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. обвязке стропильной ноги – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
2. установке накладки на боковой стойке – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
3. установке пароизоляционной пленки в двери брандмауэра– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. установке скоб на нижней части центральных стоек– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. заделке мест перехода труб ц/о через перекрытие в подвальном помещении– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
6. окраске контура заземления в подвальном помещении – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
7. заделке надлежащим образом мест перехода эл. проводки через перекрытия – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
8. установке рабочего манометра на обратную трубу ц/о– нарушение ПСД– до 26.03.2021г.

Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**



Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

