

ПРЕДПИСАНИЕ № 08686
об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю

« 15 » ноября 2021 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: Муниципальному унитарному предприятию «МУП ЖЭУ №3»
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и
Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Гамзатова, д.113
место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 029468
от « 15 » ноября 2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г.Махачкала, ул.Бейбулатова, д.15 «А» кв.30
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	п..5.7.1 ПиНТЭЖФ Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г №170	Обеспечить функционирование вентиляции в подъезде №1 многоквартирного дома №15 «А» по ул.Бейбулатова, г.Махачкала, РД.	22.11.2021г.

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение срока, указанного в предписании.

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание

Алиев
(подпись)

М.Б. Алиев
(фамилия и инициалы)

