

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 07489

**об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю**

« 13 » 07 2021г
(дата вынесения)

Махачкала
(место доставления)

ВЫДАНО: ООО «Уютный дом» РД, г.Махачкала, пр.Акушинского, 30 «Л»

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
акте проверки № 025962 от 28.02.2020г.

результатам лицензионного контроля, выявленных:

г.Махачкала, ул.Пржевальского, 38 «е»

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Нарушен п.1.7 СНиП II-35-76, утвержденных Постановлением Госстроя СССР № 229 от 31.12.1976г.	Провести организационные мероприятия по переносу котельной, расположенной в чердачном помещении многоквартирного дома по ул.Пржевальского, 38 «е» на придомовую территорию	13.08.2021г.

