

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022824

«09» августа 2021 г.

г.Махачкала, с/о «Наука»
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: _____ акта проверки № 029268 от 05.08.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, с/о. «Наука», ул.Тлярятинская, д. 30

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный жилищный фонд

ВЫДАНО: _____ ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p><u>Напряжение электрической энергии в сети дома по адресу: г. Махачкала, с/о. «Наука», ул.Тлярятинская, д. 30 составляет $U_1 = 299.6$ Вольт, $U_2 = 153.8$, $U_3 = 308.2$ Вольт, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены токоизмерительными клещами FLUKE 302+, №44420341WS со сроком очередной поверки 28.05.2022г.</u></p>	<p>Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в жилом доме № 30 с/о. «Наука», ул.Тлярятинская,</p>	11.08.2021г.

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ» -
«Дагэнерго»
Входящий № _____
«10» 08 2021 г.

