ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367015. г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, 58а Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022963

«14» июля 2021 г г. Каспийск
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 029205 от 14.07.2021 г.
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Ленина 33
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ТСЖ „Дар" г. Каспийск
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	отсутствует замыкающее устройство электрощитовой на первом этаже 5й подъезда в многоквартирном доме по ул. Ленина 33;	1. Установить замыкающее устройство в электрощитовой на первом этаже 5го подъезда	20.07.21г
	монтаж электропроводки в данной электрощитовой произведен с нарушением ПУЭ.	2. Обеспечить монтаж электропроводки в соответствии с ПУЭ	20.07.21г
	нарушен: п.5.6.6. постановл. Госстроя РФ от 27.09.2003г.; п.1.1. ст.161 ЖК РФ		

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.			

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Абдулов Х.А.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Медников А.Н.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "14" июля **2021 г.**

представителю юридического лица Рук-ль ТСЖ „Дар" Медников А.Н.
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19.5 ч.24 КоАП РФ)