

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 023270

«14» января 2022 г.

г.Махачкала,
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: _____ акта проверки № 031064 от 12.01.2022г.
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, с/т Аграрник, д.304
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный жилфонд

ВЫДАНО: _____ **ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»** _____
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

| Код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---------------|--|---|------------------|
| | <p>Напряжение электрической энергии на вводе в дом по адресу: г. Махачкала, с/т Аграрник, д.304 составляет $U = 0.0$ Вольт, т.е. полностью отсутствует, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.9, п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены токоизмерительными клещами FLUKE 302+, №44420341WS со сроком очередной поверки 28.05.2022г.</p> | <p>Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в многоквартирном доме № 304 с/т Аграрник.</p> | 21.01.2022г. |

Публичное акционерное общество
 «Россети Северный Кавказ»
 Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ» -
 «Дагэнерго»
 Входящий № _____
 « 14 » 01 2022г.

