

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 05967
об устранении« 27 » 05 2021г.
(дата вынесения)г. Буйнакск
(место составления)**ВЫДАНО Чериеву Р. – ген. дир. ООО «УК- Темирхан Шура»**

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

Г. Буйнакск, ул. Чкалова д.23об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 027809_ от 27.05.2021г.
по результатам лицензионного контроля, выявленных:**г. Буйнакск, ул. Ленина д.№70**

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащее устранению нарушение законодательства	Сроки устранения
1.	ПиНТЭЖфонда 3.2.8 Шелушена покраска стен подъездов. 4п.13.2	Покрасить стены подъездов	30.07.2021г.
2	Частичное отсутствие стекол на окнах подъездов 4.8.12	Остеклить окна подъездов	30.07.2021г.
3	Отсутствуют доводчики на входных дверях подъездов. 5.6.1	Установить доводчики на дверях подъездов	30.07.2021г.
4	Электропроводка по фасаду дома местами проложена вдоль газовой трубы и не закреплена.	Привести в порядок электропроводку на фасаде	30.07.2021г.

Указано, что неисполнение законного предписания органов (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан после срока, указанного в предписании. **Чериев Р. – ген. дир. ООО «УК- Темирхан Шура»**

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документах)

Должностное лицо,
выдавшее предписание

Абдулкадиров А. Г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.