

**ПРЕДПИСАНИЕ № 07543**  
**об устранении нарушений законодательства, выявленных**  
**при проведении мероприятий по контролю**

**«25» февраля 2021г**  
(дата вынесения)

**г.Махачкала**  
(место составления)

**ВЫДАНО: ООО «Управляющая компания Порядок»**

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и .

**г. Махачкала, пр.И.Шамиля, д.4**

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026811 от 25.02.2021г  
о результатах лицензионного контроля, выявленных

**в жилом доме пр.И.Шамиля, д.4, г. Махачкала**

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	п. 5.3.1 ПИНТЭЖФ	Обеспечить нормативную подачу горячей водой в точке водоразбора на кухне, в кв.71	01.03.2021г

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.


*Получил*

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

Директор ООО «УК Порядок» Магомедов А.Б.

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации

Должностное лицо,  
выдавшее предписание

  
(подпись)

Абдулаев Р.Д.  
(фамилия и инициалы)