

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022417-1**« 13 » апреля 2021гг. Махачкала**Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026740 от 13.04.2021г по результатам внеплановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд) по распоряжению (приказу) от 01.04.2021г №42350, предметом которой являлась проверка исполнения предписаний по многоквартирному дому по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, д. 46 выданных на основании акта проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Фонда по распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222.

**Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений****Принять меры по:**

1. установке в кабинах лифта табличек правил пользования лифтами (п. 5.1.2 ГОСТ 33984.1-2016) – до 30.04.2021.

**Предписание выдал:**

Главный специалист-инспектор  
Госжилинспекции РД



(подпись)

**Магомедов М.А.**  
(фамилия, имя, отчество)

**Принимали участие:**\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)**Предписание вручено:**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

**Замечание по предписанию** \_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

