ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а
Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022107

«21» 01 2021 г. г Каспийск

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки №026172 от 21.01.2021

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Ленина д 17 кв. 88, 99

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ _____

ВЫДАНО: ООО "Каспий Тепло Сервис"

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Отсутствует контрольно-измерительные приборы по границе эксплуатационной ответственности	Установить на границе эксплуатационной ответственности контрольно-измерительные приборы.	27.01.2021.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Каспий Тепло Сервис"
25 01 2021
г.КАСПИЙСК

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: _____
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____
(Ф.И.О.,подпись)

_____
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "_____"_____20_____г

представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

_____

_____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)