

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022941

« 08 » 09 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт. проверки № 0229806 от 07.09.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 60, РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО, Уч- № 5¹ г. Махачкала

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки 07.09.2021г установлено, что при замере напряжения в электросети в кв № пр. И. Шамиля, д. 60 г. Махачкала составило U = 190 Вольт, при замере напряжения на вводе в дом № 60 напряжение составило U фаза А = 184 Вольт, фаза В = 196 Вольт, фаза С = 193 Вольт не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в дом № 60 по пр. И. Шамиля, г. Махачкала.	13.09.2021г
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Входящий № _____ « 08 » 09 2021 г. </div>	

