

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022350

« 04 » марта 2021г

г. Махачкала

Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г.Цаласа, д. 73 а.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. установке замка на входную дверь в лифтовое помещение – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. установке диэлектрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. установке защитных каркасов на направляющих стрелах мотора лифта – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. установке бортиков в местах перехода тросов лифта через плиту перекрытия в машинном отделении– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
6. подсоединению мотора лифта и ограничителя скорости к контуру заземления– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
7. закреплению обрамления дверей лифтовых шахт надлежащим образом– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
7. заделке люков в машинных отделениях надлежащим образом– нарушение ПСД– до 26.03.2021г.

Предписание выдал:


Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД



Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)



Handwritten signature