

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 021286**

«07» июня 2021 г.

**РД, г.Махачкала**

(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта инспекционной проверки № 028891 от 04 июня 2021 г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул.А.Юсупова 19**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

д постройки:

Кол-во этажей: Кол-во секций: Материал стен: \_\_\_\_\_  
Площадь (кв.м): общая дома: подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_**ВЫДАНО:** **ОАО «Махачкалаводоканал», ИНН 0560037035**(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	В жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул.А.Юсупова, д.19 давление холодного водоснабжения на вводе в дом составляет: Р х.в. =1,4атм., в точке разбора в кв.35 составляет 0.1атм., что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям. Нарушен п. 1 Приложения N 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» № 354.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в жилой дом по ул.А.Юсупова 19 , в г.Махачкала.	10.06.2021г

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** \_\_\_\_\_ гл. спец. инсп. ГЖИ РД Атабеков Р.И.

(Ф.И.О., подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** представитель ООО «Махачкалаводоканал» не явился

(Ф.И.О., подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ**

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

07 06 359 21