

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08310**

**об устранении нарушений законодательства, выявленных  
при проведении мероприятий по контролю**

**«17» июля 2021г**  
(дата вынесения)

**г. Махачкала**  
(место составления)

**ВЫДАНО:** ООО «УК №22»

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 23

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 029120 от 17.07.2021г  
по результатам лицензионного контроля, выявленных

**в жилом доме ул.Коркмасова, д.1**

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	п.4.6.1.25 ПИНТЭЖФ.	Принять меры по установке жалюзийного окна на слуховое окно кровли	22.07.2021г

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.


(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

Директор ООО «УК №22» Мугадов М.А.



либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,  
выдавшее предписание



(подпись)

Абдулаев Р.Д.  
(фамилия и инициалы)

М.П.