

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022451**«04» марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 63.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. Прерыванию сплошной обрешетки в карнизной части кровли в местах перехода через брандмауэр (ПСД) – до 26.03.2021;
2. Обвязке стропильных ног надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021;
3. Заделке откосов люка выхода на чердак (ПСД) – до 26.03.2021.

Предписание выдал:**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**


(подпись)
Абутаев К.М.
(фамилия, имя, отчество)**Принимали участие:**_____
(ФИО, подпись)_____
(ФИО, подпись)**Предписание вручено:**

" " 20 г.

(подпись)

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)**Замечание по предписанию**

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

