

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 023011**

« 18 » августа 2021 г.

г. Махачкала  
( место составления)**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта проверки № 029367 от 18.08. 2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул. Ушакова д.7**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки:

Кол-во этажей:

Кол-во секций:

Материал стен:

ющадь (кв.м):

общая дома:

подвала:

кровли:

придомовая территория

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ООО "УК-18"

**ВЫДАНО:** Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

| Код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда  | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений  | Сроки исполнения |
|---------------|---|--|------------------|
|               | <p><u>Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, утв. постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743. Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов...» Инструкция по монтажу ДК "Обь"; ГОСТ 33984.1-2016 п.5.2.4.1; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.9.2.3.1; ГОСТ 33984.1-2016 п.5.2.2.5.</u></p> | <p><u>Провести мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе контрольного осмотра лифтов, входящих в компетенцию Дагестанского фонда капитального ремонта (не установлен модуль управления пускателем, не подведен интернет к шкафам, снаружи дверей и люков для доступа в машинное или блочное помещение должна быть нанесена предупреждающая надпись, при перемещении кабины с помощью штурвала должна быть возможность контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей, на главном выключателе и выключателе освещения должны быть выполнены надписи, позволяющие их легко идентифицировать, оголена несущая арматура перекрытия шахты и т.д) по адресу: г. Махачкала, ул. Ушакова, дом 7</u></p> | 03.09.2021г.     |

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:**

Магомедов М.А.

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " " \_\_\_\_\_ 2021 г

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

*Намибаев Н.Р.*

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ** \_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)