

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021535

« 12 » 02 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки №026782 от 11.02.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Кизроева, д.97

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1975

Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 3 Материал стен:

Площадь (кв.м): общая дома: подвала: кровли: придом.территории

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО „УК-Порядок“ г. Махачкала

ВЫДАНО: ОАО „Махачкалаводоканал“ г. Махачкала.
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки предписания обеспечено, что оно не исполнено, а именно параметры холодного водоснабжения на вводе в дом №97 ул. Кизроева г. Махачкала составило $P = 0,11 \text{ MPa}$ ($1,1 \text{ кг/см}^2$), что не соответствует нормативному уровню. Нарушены требования п.1 и п.3 Приложение №1 и п.31 „Правил Предоставления коммунальных услуг собственникам	обеспечить подачу холодного водоснабжения в доме №97 по адресу: ул. Кизроева г. Махачкала.	19.02.21г.



Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>и пользователей помещений и многоквартирных домах, и жилых домов" утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г №354.</p> <p>При замере параметров водоснабжения в точке водоразбора (в ванной) в квартире №59 по ул. Хизроева, д. 97 составило $P=0,1 \text{ MPa}$ (0 кг/см^2) что не соответствует нормативным требованиям. Замеры производились манометром ФТ МПЗ-УФ ЭКО №013844</p>		

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

Мамутов Владимир Маратович
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " ____ "

20 ____ г

представителю юридического лица _____

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

