

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022349**«04» марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г.Цаласы, д. 12.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. покраске скоб на центральных стойках – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
2. вывозу строительного мусора из чердачного помещения – нарушение п. 3.3.4 и 4.6.1.1 ПиНТЭЖФ– до 26.03.2021г;
3. установке задвижки в двери брандмауэра с двух сторон– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. окраске ограждения кровли в неокрашенных местах а также по устранению коррозии на ограждении кровли– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. устранению течи канализационной вытяжки в чердачном помещении– нарушение ПСД– до 26.03.2021г.

Предписание выдал:

Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД



Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)


(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" " 20 г.

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)



Handwritten signature