

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022143

«09» 03 2021 г.

г. Каспийск

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки № 026214 от 09.03.2021 г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 6**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____**ПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ****ВЫДАНО:** ООО "Каспий Тепло Сервис"

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки установлено, что в многоквартирном доме, д.6 по ул. Байрамова, г. Каспийск на границе эксплуатационной ответственности отсутствуют контрольно-измерительные приборы для измерения параметров теплоносителя.	Установить на границе эксплуатационной ответственности многоквартирного дома д.6 по ул. Байрамова, г. Каспийск контрольно-измерительные приборы для измерения параметров теплоносителя.	22.03.2021г.
2	Температура воздуха в квартире №82 (зал) составляет $T=17^{\circ}$ С, что ниже нормативного уровня.	обеспечить нормативным теплоснабжением кв. 82 указанного многоквартирного дома	22.03.2021г.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: инспектор ГЖИ РД Магомедов Р.М.

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Законный представитель ООО «Каспий Тепло Сервис» не явился

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " ____ " ____ 2021г.

представителю юридического лица _____

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

Общество с ограниченной ответственностью
«КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС»
 ул. Байрамова, д. 18, г. Каспийск,
 Республика Дагестан, 368300

Магомедов Р.М.
 10.03.2021г.