

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021223

«29» марта 2021 г.

РД, г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки № 017228 от 24 марта 2021 г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, п. Учхоз, ул.6-я Учхозная, д.72

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
площадь (кв.м): _____ общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

ВЫДАНО:

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<u>Давление газа на вводе в дом по адресу: г. Махачкала, п. Учхоз, ул.6-я Учхозная, д72 составило $P = 0,5$ кПа.</u> <u>(при нормативе 1.2-3кПа).</u> <u>Замеры давления газа произведены манометром КМ-1(Заводской номер отсутствует), со сроком очередной поверки 07.2021г.</u> <u>Нарушены требования п.13 Приложения №1, а также п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354.</u> <u>Также нарушены требования</u>	<u>Обеспечить подачу нормативного давления газа в домовладение по адресу п. Учхоз, ул.6-я Учхозная, д72 г.Махачкала</u>	16.04.2021 г.

ОТПРАВЛЕНО ПОЧТОЙ
« 31 » 03 2021 г.

	<u>п.22 «а», постановления Правительства РФ №549 от 21.07.2008г. «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».</u>		
Код наруше- ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнен

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Далгатов А.М.

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " " 2021г

представителю юридического лица _____

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

* За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ)