

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022995

« 07 » октября 2021 г

г. Махачкала
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки №029497 от 07.10.2021г

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского д. 106

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придомовая территория _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО «УК-5» г. Махачкала

ВЫДАНО: Дагестанскому некоммерческому фонду капитального ремонта

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
п. 4.6.1.1. ПиНТЭЖФ	На потолках и стенах 4 подъезда на 3 и 4 этажах имеются следы течи кровли, возникшие в результате нарушения строительной подрядной организацией ООО «Жилсервис» технологии строительных работ при замене кровли.	Провести ремонт в 4 подъезде на 3 и 4 этажах.	08.11.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: _____

(Ф.И.О., подпись)

М.А.Магомедов

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

(Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " _____ " _____ 20 _____ г

представителю юридического лица _____

(Ф.И.О., подпись)

физическому лицу _____

(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)