

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 06463об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю«28» 01 20 г.
(дата вынесения)г. Каспийск
(место составления)

ВЫДАНО:

ООО "ЧО КАК-5"

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

г. Каспийск, ул. Советская, д. 22

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
акте проверки № 025910 от 28.01.2021
по результатам лицензионного контроля, выявленных:

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1	В многоквартирном доме №78 по ул. Советская 29 неравномерное распределение тепловой энергии.	Обеспечить равномерное распределение тепловой энергии в многоквартирном доме №78 по ул. Советская 29	5.02.2021
	В отсекной колонке не работает стояк		
2	Греть запорная арматура на вводе в байпас	Устранить греть запорной арматуры на вводе в байпас	5.02.2021
		Вх. и ос. Раушия Рабаданова	
		Раф 29.01.2021	

