

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 019517

« 28 » 01 2021 г. г. Дербент

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 12724 от 28.01.2021 г.

ПО АДРЕСУ: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 2

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1958 г.
 Кол-во этажей: 2 Кол-во секций: 2 Материал стен: каменный
 Площадь (кв.м): общая дома: 567.0 подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО «Централенка» г. Дербент

ВЫДАНО: ООО «Дербенттепло» г. Дербент
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Параметры теплоносителя в трубе на входе в МКД при температуре наружного воздуха $t = +8^{\circ}$ составляют $P_{гор.} = 1.6 \text{ кг.с/см}^2$, $P_{обр.} = 1.5 \text{ кг.с/см}^2$, $t_{гор.} = 45^{\circ}$, $t_{обр.} = 33^{\circ}$, то есть температурно-массовые параметры теплоносителя в трубе не соответствует СНиП 41-01.2003 так как при работе паровое давление в трубе на входе и обратке должен быть в пределах от 0.1 до 0.2 МПа, тем самым нарушены требования п. 21 постановления Правительства РФ от 06.05.2011, за № 354.	Довести термо-реле до рабочего состояния теплоносителя в трубе МКД по ул. Гагарина, д. 2 на входе и обратке в соответствии с СНиП 41-01-2003.	10.02.2021 г.

