

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шаамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022898

« 18 » января 2022 г

Каспийск.

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 031341 от 18 января 2022 года

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Алфёрова, дом. 1

(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспий Тепло Сервис»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению дл устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	На вводе в многоквартирный дом 1 по ул. Алфёрова г. Каспийск, при температуре наружного воздуха $T = 5^{\circ}\text{C}$, параметры теплоносителя составляют: $T_{\text{п.}} = 58^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{обр.}} = 45^{\circ}\text{C}$, что не соответствуют нормативному уровню. Нарушен: ч. 15 ст. 161 ЖК РФ. Замеры производились термометром ТТЖ-М № 324729 прошедший госповерку до июля 2023г.	Довести параметры теплоносителя на вводе в дом до нормативного уровня.	26.01.2022г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Чуев Р.Х. со довер

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 18 " 01 2022г.

представителю юридического лица Чуеву Р.Х. со доверенности

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

Замедва Е.Е.

