

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 - 07470об устранении нарушений законодательства, выявленных  
при проведении мероприятий по контролю

« 24 » 11 2021 г.

(дата вынесения)

г. Каспийск

(место составления)

ВЫДАНО:

ООО «Спецсервисконторь-М» г. Каспийск,

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

ул. Мурадимова, д. 78

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в  
акте проверки № 027820 от 24.11.2021 г.  
по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Каспийск, ул. Ботаниковская, д. 34 а

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Нарушено тре- бование п.4.1.15 Травил и норм технологической экс- плуатации жилищ- ного фонда №170 от 27.09. 2003 г., а именно пункт 4.1.15 Задание по ул. Бо- таниковская дополнен водой.	Осушить чердак дома №3, а, 17. 102, по ул. Ботаниковская г. Каса- пийск.	17.10.2021 г.

