

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022977

« 10 » 12 2021 г. с. Турмуной

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 030546 от 10.12.2021г.

ПО АДРЕСУ: р-н Бойдартковский, с. Турмуной, ул. Абубасарова, 14

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ГПАО «Россети Северный Кавказ»
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица -нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	в с. Турмуной, ул. Абубасарова, д.14 многоквартирный дом существует ГПАО «Россети Северный Кавказ» на момент проверки по напряжению в электросети установлено V=159в, что не соответствует нормативному уровню предоставляемой коммунальной услуги потребителю. ГОСТ Р 54149 (ГОСТ Р 1310997) Напряжение	в д. 14, ул. Абубасарова, с. Турмуной, Бойдартковского р-на обеспечить нормальную работу электросети согласно ГОСТ Р 54149 (ГОСТ Р 1310997).	17.01.2022
	турмуна 31 ПП РФ от 06.05.2021г. № 654		

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
[The body of the table is crossed out with a large blue scribble.]			

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: _____

Черашин М.М.
 (Ф.И.О., подпись) *Дерягин*
 (Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

Черашин М.Ф.
 (Ф.И.О., подпись) _____

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " _____ " _____ 20 _____ г

представителю юридического лица _____
 физическому лицу _____
 (Ф.И.О., подпись) _____

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
 **За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19,5 ч.1 КоАП РФ)