

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022858

«17» июня 2021г

г. Махачкала
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки №028715 от 17.05.2021г.
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г.Махачкала, ул. И.Шамиля 40в, кв.34, Дахадаева 73а

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ПАО "Россети Северный Кавказ"
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<u>установлено, что в квартире №34 по адресу ул. И.Шамиля 40в, установлен счетчик типа СО 505, № 196862 пок. 17866кВт, По лицевой карте Пао «Россети Северный Кавказ» в лице ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» показ. прибора учета 22004 кВт. 22004-17866=4138кВт</u>	Внести в базу данных показания прибора учета 17866кВт	16.07.2021г.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: инспектор ГЖИ РД Абдурахманов М.М.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: представитель по доверенности ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»
Магомедов Р.И.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " ____ " _____ 2021г.
представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)
физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ)

