

Приложение 7

ПРЕДПИСАНИЕ № 07227

**об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю**

«17» марта 2021 г.
(дата вынесения)

г. Каспийск
(место составления)

ВЫДАНО: ООО «УК «Ар-Даг-Сервис» г. Каспийск
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и
Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д. 20 «б»
(место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № № 026160 от «17» марта 2021 г.

по результатам лицензионного контроля, выявленных:

Республика Дагестан, г. Каспийск, пр-кт Акулиничева д. 5 «а»
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	В ходе обследования 17.03.2021 г. д. 5 «а» по пр-кту. Акулиничева г. Каспийск установлено:	-	-
1.	Давление в системе газоснабжения составляет 0,0 кгс/см ² т.е. отсутствует.	Принять меры по заключению договора на поставку газа с поставщиком в дом № 5 «а» по пр-кту Акулиничева г. Каспийск.	25.03.2021 г.
2.	Подвальное помещение затоплено сточными и канализационными водами, захламлено строительным и бытовым мусором. п. 3.4.1. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.	Очистить подвальное помещение от бытового и строительного мусора, осушить подвальное помещение.	25.03.2021 г.
3.	Электрический кабель в подвальном помещении 3-го подъезда не закреплен надлежащим образом (имеет провис). п. 5.6.6. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.	Проложить надлежащим образом электрический кабель в подвальном помещении 3-го подъезда дома № 5 «а» по пр-кту Акулиничева г. Каспийск.	25.03.2021 г.
4.	Вход в подвальное помещение засыплен бытовым мусором. п. 3.4.1. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.	Очистить вход в подвальное помещение от бытового мусора.	25.03.2021 г.


разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)



ООО «Ар-Даг Сервис» *научно*

М.П.