

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ №: 021221

«10» 03 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026039 от 10.03.2021 г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала и. Селемкер ул. Тляратинская д. 30

## ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки:

Кол-во этажей: 1 Кол-во секций: 1 Материал стен: кирпич

Площадь (кв.м): общая дома: подвала: кровли: придом. территории:

## УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Тясткоев дом.

ВЫДАНО: ИАО «Россети Северный Кавказ» ир. Ставропольской  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Несоблюдение электрической энергии на вводе в дом по адресу: г. Махачкала, и. Селемкер, ул. Тляратинская д. 30 составляет $U = 164$ Вольт, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям тем самым нарушен п. 10 приложения № 1 и п. 31. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений		23.03.21 г.



