

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022011

« 08 » февраля 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026768 от 05 февраля 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 32, 34, 36, 38.
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспий Тепло Сервис»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению дл устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>При температуре наружного воздуха $T=9^{\circ}\text{C}$ на вводе в многоквартирный дом 32 по ул. Ленина, г. Каспийск параметры теплоносителя составляют: $T_{п.}= 65^{\circ}\text{C}$, $T_{обр.}= 57^{\circ}\text{C}$; $P_{п.}= 4,0\text{кгс/см}^2$, $P_{обр.}= 3,8\text{ кгс/см}^2$. На вводе в многоквартирный дом 34 по ул. Ленина, г. Каспийск параметры теплоносителя составляют: $T_{п.}= 65^{\circ}\text{C}$, $T_{обр.}= 47^{\circ}\text{C}$; $P_{п.}= 3,8\text{ кгс/см}^2$, $P_{обр.}= 3,7\text{ кгс/см}^2$. На вводе в многоквартирные дома 36 и 38 по ул. Ленина, г. Каспийск параметры теплоносителя составляют: $T_{п.}= 65^{\circ}\text{C}$, $T_{обр.}= 48^{\circ}\text{C}$; $P_{п.}= 4,0\text{ кгс/см}^2$, $P_{обр.}= 3,8\text{ кгс/см}^2$, что не соответствуют нормативному уровню (норма $T_{п.}= 70^{\circ}\text{C}$, $T_{обр.}= 57,1^{\circ}\text{C}$ согласно утверждённому графику).</p> <p>Замеры производились термометром ТТЖ-М и манометром ТМ-5 прошедшие госповерку в 2020г.</p> <p>Нарушен: п. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p>	<p>Довести параметры теплоносителя на вводе в указанные дома до нормативного уровня.</p>	<p>15.02.2021г</p>

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Заказчик представитель и.и.и.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "08" 02 2021г.

представителю юридического лица Заказчик представитель и.и.и.
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

ООО «КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС»
ул. Байрамова, д. 18, г. Каспийск,
Республика Дагестан, 368300

Магомедов Э.А.
08.02.2021г