

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 - 07159
об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю

« 01 » 02 2024 г.
 (дата вынесения)

г. Махачкала.
 (место составления)

ВЫДАНО: ООО ЧО „МЗУ-РЧ“ г. Махачкала.
 (указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и
 ул. М. Гаджиева, д. 170 „е“
 место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
 акте проверки № 026596 от 29.01.2024
 по результатам лицензионного контроля, выявленных:

пр. И. Шамиля, д. 6 „а“ г. Махачкала.
 (наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	п. 5.2.1; п. 5.2.7 и приложение ПИ ПИМТЖФ от 27.09.2003 № 170	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам центрального отопления (наладить циркуляцию) в многоквартирном доме № 6 „а“ пр. И. Шамиля, г. Махачкала	03.02.24

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 «ЖЭУ №14»
 Входящий 005
 «01» 02 2024 г.

(Подпись)

