

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022511**

« 01 » 10 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 029346 от 01.10.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Маломедташирова, д. 184

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_  
 Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_  
 Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ИТСЖ «Восход-1» г. Махачкала  
 ИТСЖ «Восход-1» г. Махачкала  
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Нарушено требование п. 4.6.3.3 технической Эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г., а именно: в квартирах №25, №27, №52 на потолках имеются следы течи кровли (влажность, разводы, шелушение и наклейки), в ходе обследования кровли выявлено повреждение кровельного покрытия над данными квартирами (местами отслоение кровельного полотна, в том числе	Произвести ремонт кровли (устранить течь) над квартирами №25, №27, №52	05.10.2021 г.

