

| Код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---------------|--|---|------------------|
| | <p>электрических проводов в подъездах; - электрические щитки не закрыты на замок, нарушение изоляции электрических проводов в щитках, не закреплены автоматические выключатели; - местами отсутствуют элементы дверей электрических щитков; - пыль на подоконниках, остекление подъездных оконных рам загрязнено.</p> <p>Согласно п.10 (а,б,в,г) «Правил содержания общего имущества» от 13.08.2006г. №491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> | | |

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать – на ___ листах.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Салиев М.Ш.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Увайсов М.А.
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "02"июля 2021г

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица Увайсов М.А.
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после