

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08746**

**об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю**

« 08 » 12 2021 г.  
(дата вынесения)

г. Махачкала.  
(место составления)

**ВЫДАНО:** ООО «УК-Порядок» г. Махачкала,  
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и  
ул. Куроева, д.95 РД.  
(место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 031025 от 08.12.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

ул. А. Акушинского, д.21 г. Махачкала РД  
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	п.3.4.1 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170	Очистить подвальное помещение дома №21 пр. А. Акушинского г. Махачкала от мусора.	17.12.2021 г.
2.	п.5.6. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170	Закрыть неплотное электричество на замок в доме №21 пр. А. Акушинского так же заизолировать оголившиеся провода.	17.12.2021 г.
3.	п.5.2 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам центрального отопления в кв.36.	17.12.2021 г.

